

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ
по Ульяновской области**

Ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, тел.: 8(8422) 42-64-01 Факс: 42-64-27
тел. горячей линии: 8-(8422) -39-99-99, единый телефон доверия МЧС РФ 8(495) 449-99-99, <http://73.mchs.gov.ru>

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071,
тел. 42-64-06, факс 42-64-42, E-mail: ugpnuln@mail.ru

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО БАРЫШСКОМУ И КУЗОВАТОВСКОМУ РАЙОНАМ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Радищева, 115, г. Барыш, 433750,
тел. 8-(84253) 21-0-11

Предписание N 34/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Директору Муниципального общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа с. Красная Зорька» муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области Емелиной Елене Александровне

Во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Барышскому и Кузоватовскому районам Ульяновской области Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ульяновской области Кузнецова Александра Геннадьевича от 17 июня 2021 года № 34, ст. 6.1, 34, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 23.06.2021 года по 20.07.2021 года, проведена плановая выездная проверка государственным инспектором Барышского и Кузоватовского районов по пожарному надзору Ведерниковым Михаилом Владимировичем, совместно с директором Муниципального общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа с. Красная Зорька» муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области Емелиной Еленой Александровной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В здании Муниципального общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа с. Красная Зорька» муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области контрольно-приемные приборы систем пожарной автоматике размещены в помещении учительской (где на момент проверки персонала не имеется), а не на посту дежурного персонала (вахтера школы)	п. 12.48 НПБ 88-2001 Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования	До 7.10.2021 г.	
2.	Руководитель не обеспечил в коридоре второго этажа проведение работ по заделке негорючими материалами, образовавшиеся отверстия в местах пересечения противопожарных преград электрическими проводами, трубопроводом	Правила противопожарного режима в РФ п. 15	До 7.10.2021 г.	
3.	Руководитель не обеспечил в кабинете № 15 проведение ра-	Правила проти-	До	

1	2	3	4	5
	бот по заделке негорючими материалами, образовавшиеся отверстия в местах пересечения противопожарных преград электрическими проводами, трубопроводом	вопожарного режима в РФ п. 15	7.10.2021 г.	
4	В здании Муниципального общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа с. Красная Зорька» муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области в дверном проеме помещения кухни не имеется противопожарной преграды в виде противопожарной двери (используется деревянная дверь) с пределом огнестойкости EI-30	нарушены п. 5.6.4 Свода правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.	До 7.10.2021 г.	
5	В здании Муниципального общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа с. Красная Зорька» муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области на путях эвакуации не имеется эвакуационного освещения находящегося в круглосуточном режиме работы или включающегося автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения	Правила противопожарного режима в РФ п. 37	До 7.10.2021 г.	
6	Дверь подвала Муниципального общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа с. Красная Зорька» муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области, в котором по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, закрывается на замок. На двери подвального помещения не размещена информация о месте хранения ключа.	Правила противопожарного режима в РФ п. 18	До 7.10.2021 г.	
7	В здании Муниципального общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа с. Красная Зорька» муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области в коридоре первого этажа в качестве отделки пола применяется линолеум физико-химические свойства которого не соответствуют классу пожарной опасности строительных материалов КМ2	статья 134 часть 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	До 7.10.2021 г.	
8	В здании Муниципального общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа с. Красная Зорька» муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области контрольно-приемные приборы систем пожарной автоматике размещены в помещении учительской (где на момент проверки персонала не имеется), а не на посту дежурного персонала (вахтера школы)	п. 12.48 НПБ 88-2001 Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования	До 7.10.2021 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспа-

ривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


(подпись)


"20" июля 2021 года



Государственный инспектор Барышского и Кузоватовского районов Ульяновской области по пожарному надзору Ведерников М.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

Предписание для исполнения получил.


(подпись)
" 20 " 04 2021 года

Директор Муниципального общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа с. Красная Зорька» муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области Емелина Елена Александровна
(должность, фамилия, инициалы)